

СОГЛАСОВАНО  
Заместитель Председателя  
Правительства Республики Мордовия

Е.И. Дергулов  
"29 августа" 2012 г.

СОГЛАСОВАНО  
Директор филиала ОАО "СО ЕЭС"  
Мордовское РДУ

А.М. Дементьев  
"27 августа" 2012 г.

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель генерального директора ОАО "МРСК Волги"  
директор филиала "Мордовэнерго"

Э.В. Ковалев  
"27 августа" 2012 г.

ГРАФИК  
временного отключения потребления на 2012/2013 гг.  
по филиалу ОАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"

№ п/п	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода графика	Время отключения	Очередь отключения, МВт										Потребитель
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН</b>															
Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Средне-Волжское ПМЭС, Филиал ОАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго" Саранское ПО и ООО "Энерголин"															
1		4	ОП	до 5 мин.	0,35										ОАО "Саранский ДСК"
2	ПС 220/110/6 кВ Саранская	8	ОП	до 5 мин.		0,83									ОАО "Саранский завод Автосамосвалов"
3		32	ОП					1,37							ОАО "Завод "Саранскабель"
4	ПС 110/6 кВ Северная	28	ДУ	до 5 мин.											ОАО "Завод "Саранскабель"
5	ПС 220/10 кВ Центролит	12	ОП	до 5 мин.	0,04										ООО "ЛигПромСтрой"
6		41	ОП	до 5 мин.		0,51									ЗАО "Цветинг"
7		33	ОП	до 5 мин.	0,12										ООО "Мордовлорстрой"
8		42	ОП	от 5 до 20 мин.					0,12						
Мордовский филиал ОАО "ТГК-6"															
9	ТЭЦ-2 ГРУ-6 кВ	1	ОП	до 5 мин.			0,51								ЗАО МПК "Саранский"
10		8	ОП*	от 20 до 60 мин.							1,10				ООО "Комбинат теплоизоляционных изделий", ООО КПП "Мордовжелезобетон"
11		20 или 27	ОП	до 5 мин.			0,09								ООО "Саранский элеватор"
12		22	ОП*	от 20 до 60 мин.								0,60			ОАО "Железобетон"
13		24	ОП	до 5 мин.			0,31								ОАО "Саранский вагоноремонтный завод"
ОАО "Мордовская электротеплосетевая компания"															
14	ПС 110/10 кВ Висмут	2, 17	ОП	от 5 до 20 мин.							0,21				ЗАО "Рузово"
15		9, 13	ОП	от 5 до 20 мин.							0,23				ОАО "Висмут"
16		12	ДД	от 20 до 60 мин.									0,18		ОАО "Молоко"
17		22	ДД	от 20 до 60 мин.										0,18	ЗАО "Нефтех Газ Маш"
18	ПС 110/10 кВ ЛАЛ	3, 56	ДД	от 20 до 60 мин.									0,95		ООО "Рузаевский завод керамических изделий"
19		6, 19	ДД	от 20 до 60 мин.									0,45		ООО "Рузаевский кирпичный завод"
20		8	ДД	от 20 до 60 мин.									0,06		ЗАО "Рузтекс"
21		21, 26, 34, 45	ОП	от 5 до 20 мин.			4,20								ЗАО "Рузаевский стекольный завод"
22		23, 46	ОП	от 5 до 20 мин.								0,42			ОАО "Рузхиммаш"
23		35	ДД	от 20 до 60 мин.									0,02		ЗАО "Тандер"
ООО "ВКМ-Сталь"															
24	ПС 110/10 кВ Центролит	23	ОП	от 5 до 20 мин.				1,31							ООО "Комкорт", ООО "Мордовоптцентр", ООО "Сигма-Плюс", ООО "Авалон-С"
25		38, 43, 44, 46, 49	ОП	от 20 до 60 мин.					5,70						
26	РП-2 ПС 110/10 кВ Центролит	2, 5, 11, 13, 17, 18, 26, 28	ОП	от 20 до 60 мин.							3,70				





**ВОСТОЧНЫЙ РАЙОН**

Филиал ОАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"

Саранское ПО														
105	ПС 110/35/10 кВ Атемар	3	ОВБ	от 20 до 60 мин.								0,49		ООО "Атемарские строительные материалы"
106	ПС 110/6 кВ Восточная	3	ДУ	от 5 до 20 мин.					0,19					Промышленная база
107		18	ДУ	до 5 мин.	0,54									ОАО Грест "Мордовпромстрой"
108		19 или 27	ДУ	до 5 мин.	0,25									
109	ПС 110/35/10 кВ Ичалки	14	ОП	до 5 мин.		0,90								ОАО "Сыродельный комбинат "Ичалковский"
110		19	ОП	до 5 мин.		0,28								ГУП Республики Мордовия "Мясокомбинат "Оброченский"
111	ПС 110/6 кВ Рабочая	35	ОВБ	от 5 до 20 мин.					0,59					ТРК "Огарев Плаза"
112		7 или 38, 31	ДУ	до 5 мин.			1,50							
113	1А													
114	ПС 110/10 кВ Ремзавод	6, 9	ОП*	от 5 до 20 мин.							0,97			ОАО "МордовАгроМаш"
115	ПС 110/10 кВ Тепличная	4 или 9, 5 или 10	ДУ	до 5 мин.	3,30									ГУП РМ "Тепличное"

Комсомольское ПО															
116	ПС 110/35/6 кВ Алексеевка	13 или 16	ОВБ	от 5 до 20 мин.			1,98							ОАО "ЛАТО"	
117		24	ОВБ	от 5 до 20 мин.			0,07							ООО "Фибролит"	
118	ПС 110/35/10 кВ Ардатов	7, 15а	ОП*	от 5 до 20 мин.						2,83				ОАО "Ардатовский светотехнический завод"	
119	ПС 35/10 кВ ККСК	9	ОВБ	от 20 до 60 мин.								0,06		ООО "Мосстрой - 31 Поволжье"	
120	ПС 35/10 кВ Чамзинка	14	ОП*	от 5 до 20 мин.						0,19				ООО "Автозапчасть"	
Итого по Восточному району				до 5 мин.	4,09	5,27	6,77	6,77	6,77	6,77	6,77	6,77	6,77	X	
				от 5 до 20 мин.	0,00	0,00	2,05	2,05	2,83	6,82	6,82	6,82	6,82		6,82
				от 20 до 60 мин.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,55		0,55
				всего	4,09	5,27	8,82	8,82	9,60	13,59	13,59	14,08	14,14		14,14
				всего по ДУ	4,09	4,09	5,59	5,59	5,78	5,78	5,78	5,78	5,78		5,78

**ЗАПАДНЫЙ РАЙОН**

Филиал ОАО "ФСК ЭЭС" Средне-Волжское ПМЭС и ОАО "Мордовская электротеплосетевая компания"														
121	ПС 220/110/10 кВ Рузаевка	7, 10, 29, 40	ОП*	от 5 до 20 мин.				3,10						ОАО "Рузхиммаш"
122		11	ДД	от 20 до 60 мин.							0,22			ООО "Рузаевский ДСК"
123		12	ОП	от 5 до 20 мин.							0,18			ОАО "Хлебная база"

Филиал ОАО "РЖД" - Куйбышевская ж.д. и Филиал ОАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго" Ковылкинское ПО														
124	ЦРП-1 10 кВ Ковылкино	8	ОВБ	от 20 до 60 мин.								0,27		ОАО "Надежда"
125	ТПС 110/35/10 кВ Ковылкино	8	ОП*	от 5 до 20 мин.		0,98								ОАО "Ковылкинский электромеханический завод"
126		ВЛ-35 кВ "Силикатный"	ОП	до 5 мин.	1,23									ОАО "Кирпич силикатный"
127	ТПС 110/10 кВ Теплый Стан	6	ДУ	до 5 мин.	1,12									ЗАО "Плайтерра"

Филиал ОАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго" Ковылкинское ПО														
128	ПС 110/10 кВ Кадошкино	9, 14	ОП*	от 20 до 60 мин.							1,05			ОАО "Кадошкинский электротехнический завод"
129		19 или 20	ОП	до 5 мин.	3,00									ОАО "Мир цветов РМ"
130	ПС 110/10 кВ Районная	3, 16	ОП	до 5 мин.		0,90								ЗАО "Мясоперерабатывающий комплекс "Торбеевский"
131	ЦРП-1 10 кВ Ковылкино	11, 14	ОП*	от 20 до 60 мин.									0,82	ОАО "МордовспиртЪ"
132	ЦРП-2 10 кВ Торбеево	5, 16	ОВБ	от 20 до 60 мин.								0,30		ГУП РМ "Развитие села" (Торбеевский Элеватор)

Краснослободское ПО															
133	ПС 110/35/10 кВ Теньгушево	2 или 17	ОП	до 5 мин.			1,50							ОАО "Мир цветов РМ"	
Итого по Западному району				до 5 мин.	5,35	6,25	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75		
				от 5 до 20 мин.	0,00	0,98	0,98	4,08	4,08	4,08	4,08	4,26	4,26		4,26
				от 20 до 60 мин.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	1,84		2,66
				всего	5,35	7,23	8,73	11,83	11,83	11,83	11,83	13,33	13,85		14,67
				всего по ДУ	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12		1,12
Итого по филиалу ОАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"				до 5 мин.	10,51	21,07	25,67	27,04	27,04	27,04	27,04	27,04	27,04		
				от 5 до 20 мин.	0,00	0,98	7,61	14,66	20,29	30,45	36,26	36,86	36,86		36,86
				от 20 до 60 мин.	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70	5,70	9,40	17,21	24,84		36,10
				всего	10,51	22,05	33,28	41,70	53,03	63,19	72,70	81,11	88,74		100,00
				всего по ДУ	5,77	12,60	15,10	16,47	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66		16,66

Способ ввода графика:

ДУ - с использованием дистанционного управления;

ОП (ОП\*) - постоянным оперативным персоналом энергообъекта (в том числе персоналом потребителя электрической энергии);

ОВБ - персоналом ОВБ;

ДД - персоналом с дежурством на дому.

Заместитель директора по техническим вопросам -  
главный инженер филиала ОАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"

Ю.И. Сергеев

Залипаев Андрей Владимирович (ОЭР)

(8342) 28-13-30