



"СОГЛАСОВАНО"

Первый заместитель директора –
главный диспетчер
Филиала АО "СО ЕЭС"
Пензенское РДУ

 И.А. Шехватов
"04" 07 2017 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора - главный инженер
филиала ПАО "МРСК Волги" - Мордовэнерго

 Ю.И. Сергеев
"15" августа 2017 г.

Перечень присоединений,
заведенных под управляющие воздействия АОСН
филиала ПАО "МРСК Волги" – "Мордовэнерго" на 2017 - 2018 гг.

Энергообъект, на котором реализуется воздействие	Номер фидера	Наименование потребителя	Нагрузка, МВт	Уставка (кВ)	Уставка (сек)	АПВ (кВ)	АПВ (сек)	Категория
ПС 110 кВ Алексеевка	В6-110	ВЛ 110 кВ Алексеевка – Медаево	2,63	86	9	–	–	2,3

Начальник СЭР ЦУС

/ Начальник ЦСРЗА ЦУС



Залипаев А.В.

Ишуткин А.П.

